

e-Carnet : votre carnet d'entretien

Liste des installations demandées

N° 10619631 : 31 RUE ESTIENNE D ORVES - BAT H LE PREMIUM BAT H 38130 ECHIROLLES

Page 2

Adresse de l'installation : **31 RUE ESTIENNE D ORVES - BAT H LE PREMIUM BAT H 38130 ECHIROLLES**

N° de l'installation : **10619631**

Type d'équipement : Ascenseur (Ascenseur)

N° de contrat de maintenance : 40297436

Date d'édition : 02/10/2007

Votre agence KONÉ : AGENCE DE GRENOBLE

Tél : 04.76.98.41.55

Fax : 04.76.98.41.69

Le carnet d'entretien décrit les interventions réalisées sur l'installation au titre de l'entretien et du dépannage (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat et ses textes d'application)

Interventions techniques suite à :

- un appel au Centre de Contact Clients KONÉ pour dysfonctionnement, panne, personne bloquée ...
- la décision du technicien KONÉ, en complément des opérations de maintenance
- la réception au Centre de Contact Clients KONÉ d'une alarme générée par le système de télésurveillance

Mise à jour quotidienne

Numéro	Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Description de la demande d'intervention	Constat du technicien à l'arrivée sur le site	Description de l'intervention
62933499	27/08/2007 17:36	27/08/2007 17:55	MELOT Gilles 06200607	DÉFAUT CABLE TAPPE SUR CABINE	BRUIT AU FONCTIONNEMENT	LUBRIFICATION COULISSEUX OU ROLLERS CABINE
62771813	04/06/2007 18:40	05/06/2007 10:30	MELOT Gilles 06200607	PERS BLOQUÉE+DEFAUT TS	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE TELEPHONE EN CABINE
62706035	01/05/2007 16:33	01/05/2007 17:05	MELOT Gilles 06200607	ASC. PERSONNES BLOQUÉES	ARRETE ENTRE ETAGES	REGLAGE COMPOSANT ELECTRIQUE MANOEUVRE
62631745	23/03/2007 09:43	23/03/2007 11:30	CARUANA CLAUDE 06119903	BRUIT DE FROTTEMENT EN DESCENTE ENTRE LE 3E ET LE RDC	BRUIT AU FONCTIONNEMENT	REGLAGE VANTAIL, TOLERIE PORTE PALIERE
62555878	11/02/2007 10:04	11/02/2007 10:55	JACCON Thierry 06200614	PANNE	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE CONTACTEURS DE MANOEUVRE
62463484	25/12/2006 14:58	25/12/2006 16:08	GUERROUI Samy 06200606	ASC. DISJONCTÉ	AUTRES	REGLAGE DISJONCTEUR FORCE OU COLONNE
62405267	24/11/2006 12:33	24/11/2006 12:33	GUERROUI Samy 06200606	ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM.	ANNULER PAR ME SOUCHON TM OK	SANS OBJET ANNULE PAR LE CLIENT
62387712	15/11/2006 11:31	15/11/2006 11:40	MELOT Gilles 06200607	TREMBLEMENTS SUITE FROTTEMENT AU 5E	BRUIT AU FONCTIONNEMENT	LUBRIFICATION COULISSEUX OU ROLLERS CABINE
62338289	19/10/2006 14:23	19/10/2006 15:05	MELOT Gilles 06200607	ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM.	ARRETE AU NIVEAU	CHANGEMENT COMPOSANT CONTACT PORTE CABINE
62025114	03/04/2006 13:10	03/04/2006 14:25	DENAT Alain 06200603	ASC. PERSONNES BLOQUÉES	AUTRES	REGLAGE VERROUILLAGE MECANIQUE

Numéro	Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Description de la demande d'intervention	Constat du technicien à l'arrivée sur le site	Description de l'intervention
62011720	22/03/2006 09:39	22/03/2006 11:55	DI MAURO ANGELO 06200611	ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM.	ARRETE AU NIVEAU	REMISE A ZERO DISONCTEUR FORCE OU COLONNE
62011179	21/03/2006 16:15	21/03/2006 17:36	GUERROUI Samy 06200606	DFAIT DES SECOUSSES A LA DESCENTE	BRUIT AU FONCTIONNEMENT	REGLAGE NAVETTE ET ELECTROCAME VERROU.
11306805	15/01/2006 12:08	15/01/2006 12:25	SCARINGELLA LAURENT A0599	PANNE	ARRETE AU NIVEAU	NETTOYAGE SEUIL DE PORTE CABINE
11290846	30/12/2005 13:05	30/12/2005 13:10	JACON THIERRY A0614	SÉCURITÉ/TS HS + APELER MR SIMONETTI06732938 45	AUTRES	VERIFICATION COMMUNICATION
11289894	29/12/2005 19:53	29/12/2005 20:35	JACON THIERRY A0614	ASC. PERSONNES BLOQUÉES	ARRETE ENTRE ETAGES	REGLAGE POULIE DE DEFLECTION
11254283	27/11/2005 12:25	27/11/2005 13:00	ASCENSIO DAVID 99637	ASC. PERSONNES BLOQUÉES 1E/2E	ARRETE ENTRE ETAGES	REGLAGE COMPOSANT ELECTRIQUE TRACTION
11252719	25/11/2005 14:12	25/11/2005 14:40	MELOT GILLES A0607	ASC. EN FIN DE COURSE BAS	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE LIMITEUR DE VITESSE
11167033	02/09/2005 15:49	02/09/2005 16:35	MELOT GILLES A0607	PANNE SS PRECISION	ARRETE ENTRE ETAGES	REGLAGE SELECTION GAINÉ
11143580	06/08/2005 16:17	06/08/2005 16:50	FAURE MARC 99638	ASC. DTFAUT DE PORTE PAL RDC->ASC LONG A STABILISER	AUTRES	REGLAGE SERRURE
11296324	05/01/2006 09:01	05/01/2006 09:25	MELOT GILLES A0607	ASC BLOQUE	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE CONTACT PORTE CABINE

Opérations de maintenance

Mise à jour quotidienne

Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Opérations de maintenance effectuées
12/09/2007 (*)	12/09/2007 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
31/07/2007 (*)	31/07/2007 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
18/06/2007 (*)	18/06/2007 (*)	G. MELOT 06200607	MA : MANOEUVRE - MC : MODULE COMPLET - PC : OPÉRATEUR PORTE CABINE - PP : PORTES PALIÈRES - SI : SIGNALISATION
10/05/2007 (*)	10/05/2007 (*)	G. MELOT 06200607	CA : MODULE LÉGAL CABLES - FR : MODULE LÉGAL FREIN - MB : MODULE DE BASE - NE : MODULE LÉGAL NETTOYAGE - PA : MODULE LÉGAL PARACHUTE - SI : SIGNALISATION
26/03/2007 (*)	26/03/2007 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
12/02/2007 (*)	12/02/2007 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
09/01/2007 (*)	09/01/2007 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
05/12/2006 (*)	05/12/2006 (*)	G. MELOT 06200607	CA : MODULE LÉGAL CABLES - EG : ÉQUIPEMENT GAINÉ - FR : MODULE LÉGAL FREIN - MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION - TR : TREUIL OU MACHINE
23/10/2006 (*)	23/10/2006 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
13/09/2006 (*)	13/09/2006 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
31/07/2006 (*)	31/07/2006 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
19/06/2006 (*)	19/06/2006 (*)	G. MELOT 06200607	MA : MANOEUVRE - MC : MODULE COMPLET - PC : OPÉRATEUR PORTE CABINE - PP : PORTES PALIÈRES - SI : SIGNALISATION

Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Opérations de maintenance effectuées
11/05/2006 (*)	11/05/2006 (*)	G. MELOT 06200607	CA : MODULE LÉGAL CABLES - FR : MODULE LÉGAL FREIN - MB : MODULE DE BASE - NE : MODULE LÉGAL NETTOYAGE - PA : MODULE LÉGAL PARACHUTE - SI : SIGNALISATION
27/03/2006 (*)	27/03/2006 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
23/02/2006 (*)	23/02/2006 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
08/02/2006 (*)	08/02/2006 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - PP : PORTES PALIÈRES
31/01/2006 (*)	31/01/2006 (*)	G. MELOT 06200607	MA : MANOEUVRE - MB : MODULE DE BASE - TS : SYSTÈME DE TÉLÉSURVEILLANCE
05/01/2006 (*)	05/01/2006 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
09/12/2005 (*)	09/12/2005 (*)	G. MELOT 06200607	CA : MODULE LÉGAL CABLES - MB : MODULE DE BASE
30/11/2005 (*)	30/11/2005 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
03/11/2005 (*)	03/11/2005 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
08/10/2005 (*)	08/10/2005 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
26/09/2005 (*)	26/09/2005 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
07/09/2005 (*)	07/09/2005 (*)	G. MELOT 06200607	MA : MANOEUVRE - MB : MODULE DE BASE - PA : MODULE LÉGAL PARACHUTE - TR : TREUIL OU MACHINE

Petits travaux et réparations

Mise à jour quotidienne

Numéro	Date	Nom Matricule Technicien	Description de l'intervention
511912288	19/06/2007	Gilles MELOT 06200607	Remplacement TS

Annexe : Légendes des tableaux

Interventions techniques

- Numéro : numéro de référence de l'intervention.
- Date Heure Début : correspond à la date et à l'heure d'arrivée du technicien sur le site.
- Date Heure Fin : correspondent à la date et à l'heure de fin de l'intervention.
- Nom Matricule technicien : coordonnées du technicien ayant assuré l'intervention.
- Description de la demande d'intervention : correspond soit à la description de la panne par la personne ayant appelé le Centre de Contact Clients KONÉ, soit aux informations transmises par le système de télésurveillance de l'ascenseur.
- Constat du technicien à l'arrivée sur le site.
- Description de l'intervention : décrit l'action réalisée par le technicien KONÉ et le composant impacté.

Opérations de maintenance

- Date Heure Début : date et heure de début de l'opération de maintenance. Si (*) est affiché, l'information n'est pas disponible pour cette visite.
- Date Heure Fin : date et heure de fin de l'opération de maintenance. Si (*) est affiché, l'information n'est pas disponible pour cette visite.
- Nom Matricule technicien : coordonnées du technicien ayant assuré l'intervention.
- Opérations de maintenance effectuées : La maintenance de KONÉ est constituée de différents modules de maintenance. Pour plus de détails sur les modules réalisés, merci de vous reporter au plan de maintenance fourni avec votre contrat

Petits travaux et réparations

- Numéro : numéro de référence de l'intervention.
- Date : date de réalisation de l'intervention.
- Nom Matricule technicien : coordonnées du technicien ayant assuré l'intervention.
- Description de l'intervention.