

ACAF

REGISTRE DE L'INSTALLATION N° 550.042

Adresse :

Mollewijk FGH -

Premier - Etiquette

**REGISTRE DE SECURITÉ ET
RAPPORT DE VERIFICATION**

ANNEE :

Carnet de contrôle et de sécurité

Date d'intervention	Objet de la visite	Descriptif des travaux / interventions	Signature de l'intervenant
28/01/05	Mise en Service		YHAW
22/01/05	Porte ouverte Deverrouillée sans raisons apparentes	383 cycles	YHAW
08/04/05	Porte fermée sur Arrêt bras de visseur ventouse collée RES	10253 cycles	YHAW
30/05/05	RAS poste fermée en fonction	29672 cycles	YHAW
03/06/05	Resserrer bras Régler	33406 cycles	YHAW
16/06/05	Visite entretien + Réglage poste	52821 cycles	

ANNEE :

Carnet de contrôle et de sécurité

Date d'intervention	Objet de la visite	Descriptif des travaux / interventions	Signature de l'intervenant
07/03/05	Visite entretien	57 534 cycles	YAHU
2006			
14/02/06	Partie Dévernillée - RB5	70 545 cycles	CHRISTOPHE
08/03/06	Fil débranché sur récepteur radio Rébrancher fil - RB5	72 436 cycles	CHRISTOPHE
01/06/06	Entretien - changer 2 Ampoules clignotant extérieur. 79 569 cycles		CHRISTOPHE
04/07/06	changer Ampoule éclairage 82 288 cycles		CHRISTOPHE

ANNEE :

Carnet de contrôle et de sécurité

Date d'intervention	Objet de la visite	Descriptif des travaux / interventions	Signature de l'intervenant
01/03/06	Visite entretien	87283 cycles	YANN
24/10/2006	Dép: Fonctionnait lors de mon passage Verification défaut pas de défaut pression Maintenance Nb cycles 81576		Frédéric
31/10/2006	Dép R-Hs Nb cycles 92043 pas de défaut pression maintenance		Frédéric
5/11/2006	Dép: R-H-s Nb cycles 93242 Pas de défaut pression Maintenance		Frédéric

ANNEE : 2007

Carnet de contrôle et de sécurité