

e-Carnet : votre carnet d'entretien

Liste des installations demandées

N° 10619631 : 31 RUE ESTIENNE D ORVES - BAT H LE PREMIUM BAT H 38130 ECHIROLLES

Page 2

Adresse de l'installation : **31 RUE ESTIENNE D ORVES - BAT H LE PREMIUM BAT H 38130 ECHIROLLES**

N° de l'installation : **10619631**

N° de contrat de maintenance : 40297436

Date d'édition : 05/03/2007

Votre agence KONÉ : AGENCE DE GRENOBLE

Tél : 04.76.98.41.55

Fax : 04.76.98.41.69

Le carnet d'entretien décrit les interventions réalisées sur l'installation au titre de l'entretien et du dépannage (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat et ses textes d'application)

Interventions techniques suite à :

- un appel au Centre de Contact Clients KONÉ pour dysfonctionnement, panne, personne bloquée ...
- la décision du technicien KONÉ, en complément des opérations de maintenance
- la réception au Centre de Contact Clients KONÉ d'une alarme générée par le système de télésurveillance

Mise à jour quotidienne

| Numéro | Date Heure Début | Date Heure Fin | Nom Matricule Technicien | Description de la demande d'intervention | Constat du technicien à l'arrivée sur le site | Description de l'intervention |
|----------|---------------------|---------------------|------------------------------|--|---|--|
| 62555878 | 11/02/2007 10:04 | 11/02/2007 10:55 | JACCON Thierry 06200614 | PANNE | ARRETE AU NIVEAU | REGLAGE CONTACTEURS DE MANOEUVRE |
| 62463484 | 25/12/2006 14:58 | 25/12/2006 16:08 | GUERROUI Samy 06200606 | ASC. DISJONCTÉ | AUTRES | REGLAGE DISJONCTEUR FORCE OU COLONNE |
| 62405267 | 24/11/2006 12:33 | 24/11/2006 12:33 | GUERROUI Samy 06200606 | ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM. | ANNULER PAR ME SOUCHON TM OK | SANS OBJET ANNULE PAR LE CLIENT |
| 62387712 | 15/11/2006 11:31 | 15/11/2006 11:40 | MELOT Gilles 06200607 | TREMBLEMENTS SUITE FROTTEMENT AU 5E | BRUIT AU FONCTIONNEMENT | LUBRIFICATION COULISSEUX OU ROLLERS CABINE |
| 62338289 | 19/10/2006 14:23 | 19/10/2006 15:05 | MELOT Gilles 06200607 | ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM. | ARRETE AU NIVEAU | CHANGEMENT COMPOSANT CONTACT PORTE CABINE |
| 62025114 | 03/04/2006 13:10 | 03/04/2006 14:25 | DENAT Alain 06200603 | ASC. PERSONNES BLOQUÉES | AUTRES | REGLAGE VERROUILLAGE MECANIQUE |
| 62011720 | 22/03/2006 09:39 | 22/03/2006 11:55 | DI MAURO ANGELO 06200611 | ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM. | ARRETE AU NIVEAU | REMISE A ZERO DISJONCTEUR FORCE OU COLONNE |
| 62011179 | 21/03/2006 16:15 | 21/03/2006 17:36 | GUERROUI Samy 06200606 | DFAIT DES SECOUSSES A LA DESCENTE | BRUIT AU FONCTIONNEMENT | REGLAGE NAVETTE ET ELECTROCAME VERROU. |
| 11306805 | 15/01/2006 12:08 | 15/01/2006 12:25 | SCARINGELLA LAURENT A0599 | PANNE | ARRETE AU NIVEAU | NETTOYAGE SEUIL DE PORTE CABINE |
| 11290846 | 30/12/2005 13:05 | 30/12/2005 13:10 | JACON THIERRY A0614 | SÉCURITÉ/TS HS + APELER MR SIMONETTI0673293845 | AUTRES | VERIFICATION COMMUNICATION |

| Numéro | Date Heure Début | Date Heure Fin | Nom Matricule Technicien | Description de la demande d'intervention | Constat du technicien à l'arrivée sur le site | Description de l'intervention |
|----------|------------------|------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 11289894 | 29/12/2005 19:53 | 29/12/2005 20:35 | JACON THIERRY A0614 | ASC. PERSONNES BLOQUÉES | ARRETE ENTRE ETAGES | REGLAGE POULIE DE DEFLECTION |
| 11254283 | 27/11/2005 12:25 | 27/11/2005 13:00 | ASCENSIO DAVID 99637 | ASC. PERSONNES BLOQUÉES 1E/2E | ARRETE ENTRE ETAGES | REGLAGE COMPOSANT ELECTRIQUE TRACTION |
| 11252719 | 25/11/2005 14:12 | 25/11/2005 14:40 | MELOT GILLES A0607 | ASC.EN FIN DE COURSE BAS | ARRETE AU NIVEAU | REGLAGE LIMITEUR DE VITESSE |
| 11167033 | 02/09/2005 15:49 | 02/09/2005 16:35 | MELOT GILLES A0607 | PANNE SS PRECISION | ARRETE ENTRE ETAGES | REGLAGE SELECTION GAINÉ |
| 11143580 | 06/08/2005 16:17 | 06/08/2005 16:50 | FAURE MARC 99638 | ASC. DTFAUT DE PORTE PAL RDC->ASC LONG A STABILISER | AUTRES | REGLAGE SERRURE |
| 11296324 | 05/01/2006 09:01 | 05/01/2006 09:25 | MELOT GILLES A0607 | ASC BLOQUE | ARRETE AU NIVEAU | REGLAGE CONTACT PORTE CABINE |

Opérations de maintenance

Mise à jour quotidienne

| Date Heure Début | Date Heure Fin | Nom Matricule Technicien | Opérations de maintenance effectuées |
|------------------|----------------|--------------------------|---|
| 12/02/2007 (*) | 12/02/2007 (*) | G. MELOT 06200607 | MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION |
| 09/01/2007 (*) | 09/01/2007 (*) | G. MELOT 06200607 | MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION |
| 05/12/2006 (*) | 05/12/2006 (*) | G. MELOT 06200607 | CA : MODULE LÉGAL CABLES - EG : ÉQUIPEMENT GAINÉ - FR : MODULE LÉGAL FREIN - MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION - TR : TREUIL OU MACHINE |
| 23/10/2006 (*) | 23/10/2006 (*) | G. MELOT 06200607 | MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION |
| 13/09/2006 (*) | 13/09/2006 (*) | G. MELOT 06200607 | MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION |
| 31/07/2006 (*) | 31/07/2006 (*) | G. MELOT 06200607 | MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION |
| 19/06/2006 (*) | 19/06/2006 (*) | G. MELOT 06200607 | MA : MANOEUVRE - MC : MODULE COMPLET - PC : OPÉRATEUR PORTE CABINE - PP : PORTES PALIÈRES - SI : SIGNALISATION |
| 11/05/2006 (*) | 11/05/2006 (*) | G. MELOT 06200607 | CA : MODULE LÉGAL CABLES - FR : MODULE LÉGAL FREIN - MB : MODULE DE BASE - NE : MODULE LÉGAL NETTOYAGE - PA : MODULE LÉGAL PARACHUTE - SI : SIGNALISATION |
| 27/03/2006 (*) | 27/03/2006 (*) | G. MELOT 06200607 | MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION |
| 23/02/2006 (*) | 23/02/2006 (*) | G. MELOT 06200607 | MB : MODULE DE BASE |
| 08/02/2006 (*) | 08/02/2006 (*) | G. MELOT 06200607 | MB : MODULE DE BASE - PP : PORTES PALIÈRES |
| 31/01/2006 (*) | 31/01/2006 (*) | G. MELOT 06200607 | MA : MANOEUVRE - MB : MODULE DE BASE - TS : SYSTÈME DE TÉLÉSURVEILLANCE |
| 05/01/2006 (*) | 05/01/2006 (*) | G. MELOT 06200607 | MB : MODULE DE BASE |
| 09/12/2005 (*) | 09/12/2005 (*) | G. MELOT 06200607 | CA : MODULE LÉGAL CABLES - MB : MODULE DE BASE |
| 30/11/2005 (*) | 30/11/2005 (*) | G. MELOT 06200607 | MB : MODULE DE BASE |
| 03/11/2005 (*) | 03/11/2005 (*) | G. MELOT 06200607 | MB : MODULE DE BASE |
| 08/10/2005 (*) | 08/10/2005 (*) | G. MELOT 06200607 | MB : MODULE DE BASE |
| 26/09/2005 (*) | 26/09/2005 (*) | G. MELOT 06200607 | MB : MODULE DE BASE |



| Date Heure Début | Date Heure Fin | Nom Matricule Technicien | Opérations de maintenance effectuées |
|-------------------|-------------------|--------------------------|--|
| 07/09/2005 (*) | 07/09/2005 (*) | G. MELOT 06200607 | MA : MANOEUVRE - MB : MODULE DE BASE - PA : MODULE LÉGAL PARACHUTE - TR : TREUIL OU MACHINE |

Petits travaux et réparations

Mise à jour quotidienne

| Numéro | Date | Nom Matricule Technicien | Description de l'intervention |
|--------|------|--------------------------|-------------------------------|
|--------|------|--------------------------|-------------------------------|

Annexe : Légendes des tableaux

Interventions techniques

- Numéro : numéro de référence de l'intervention.
- Date Heure Début : correspond à la date et à l'heure d'arrivée du technicien sur le site.
- Date Heure Fin : correspondent à la date et à l'heure de fin de l'intervention.
- Nom Matricule technicien : coordonnées du technicien ayant assuré l'intervention.
- Description de la demande d'intervention : correspond soit à la description de la panne par la personne ayant appelé le Centre de Contact Clients KONÉ, soit aux informations transmises par le système de télésurveillance de l'ascenseur.
- Constat du technicien à l'arrivée sur le site.
- Description de l'intervention : décrit l'action réalisée par le technicien KONÉ et le composant impacté.

Opérations de maintenance

- Date Heure Début : date et heure de début de l'opération de maintenance. Si (*) est affiché, l'information n'est pas disponible pour cette visite.
- Date Heure Fin : date et heure de fin de l'opération de maintenance. Si (*) est affiché, l'information n'est pas disponible pour cette visite.
- Nom Matricule technicien : coordonnées du technicien ayant assuré l'intervention.
- Opérations de maintenance effectuées : La maintenance de KONÉ est constituée de différents modules de maintenance. Pour plus de détails sur les modules réalisés, merci de vous reporter au plan de maintenance fourni avec votre contrat

Petits travaux et réparations

- Numéro : numéro de référence de l'intervention.
- Date : date de réalisation de l'intervention.
- Nom Matricule technicien : coordonnées du technicien ayant assuré l'intervention.
- Description de l'intervention.