

e-Carnet : votre carnet d'entretien

Liste des installations demandées

N° 10617525 : 3 allée RAYMOND SAVIGNAC - BAT F LE PREMIUM BAT F 38130 ECHIROLLES

Page 2

Adresse de l'installation : **3 allée RAYMOND SAVIGNAC - BAT F LE PREMIUM BAT F 38130
ECHIROLLES**

N° de l'installation : **10617525**

Type d'équipement : Ascenseur (Ascenseur)

N° de contrat de maintenance : 40298284

Date d'édition : 02/10/2007

Votre agence KONÉ : AGENCE DE GRENOBLE

Tél : 04.76.98.41.55

Fax : 04.76.98.41.69

Le carnet d'entretien décrit les interventions réalisées sur l'installation au titre de l'entretien et du dépannage (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat et ses textes d'application)

Interventions techniques suite à :

- un appel au Centre de Contact Clients KONÉ pour dysfonctionnement, panne, personne bloquée ...
- la décision du technicien KONÉ, en complément des opérations de maintenance
- la réception au Centre de Contact Clients KONÉ d'une alarme générée par le système de télésurveillance

Mise à jour quotidienne

Numéro	Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Description de la demande d'intervention	Constat du technicien à l'arrivée sur le site	Description de l'intervention
62993395	27/09/2007 09:18	27/09/2007 09:30	MELOT Gilles 06200607	ASC. À L'ÉTAGE PORTE OUV.3EME	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE SERRURE
62933537	27/08/2007 18:03	27/08/2007 18:20	MELOT Gilles 06200607	ASC. PERSONNES BLOQUÉES	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE SERRURE
62839165	06/07/2007 11:22	06/07/2007 11:45	ZENUCCHI Jean Claude 06201701	ASC. PERSONNES BLOQUÉES / DELAI 35 MIN	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE TRANSMISSION OPERATEUR
62661662	08/04/2007 10:44	08/04/2007 11:40	GUERROUI Samy 06200606	ASC. À L'ÉTAGE PORTE OUV.2SS	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	VERIFICATION PORTES PALIERES
62463510	25/12/2006 14:16	25/12/2006 14:40	GUERROUI Samy 06200606	ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM.	AUTRES	REGLAGE DISJONCTEUR FORCE OU COLONNE
62462850	24/12/2006 16:51	24/12/2006 17:15	SCARINGELLA Laurent 06200599	ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM.	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	VERIFICATION PORTES PALIERES
62418183	01/12/2006 14:48	01/12/2006 16:00	MELOT Gilles 06200607	BLOQUE AU 4E PTE S OUVRE ET SE FERME	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE CONTACT DE PORTE OU DE SERRURE
62415817	30/11/2006 14:24	30/11/2006 16:00	MELOT Gilles 06200607	ASC. DISJONCTÉ	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE CARTE OPERATEUR
62408358	27/11/2006 10:00	27/11/2006 10:25	MELOT Gilles 06200607	ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM.	ARRETE AU NIVEAU	VERIFICATION CONTACT PORTE CABINE
62407177	26/11/2006 10:15	26/11/2006 10:55	GUERROUI Samy 06200606	ASC. RETOMBÉ EN PANNE	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE CONTACT PORTE CABINE
62405829	25/11/2006 10:07	25/11/2006 10:30	DI MAURO ANGELO 06200611	PANNE	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	NETTOYAGE CONTACT DE PORTE OU DE SERRURE

Numéro	Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Description de la demande d'intervention	Constat du technicien à l'arrivée sur le site	Description de l'intervention
62356068	30/10/2006 10:29	30/10/2006 10:30	MELOT Gilles 06200607	PANNE	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE DISJONCTEUR FORCE OU COLONNE
62353626	27/10/2006 15:54	27/10/2006 16:10	MELOT Gilles 06200607	ASC. PORTES FONT NAVETTE 1ER	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE SERRURE
62229360	19/08/2006 11:09	19/08/2006 11:20	GUERROUI Samy 06200606	PANNE	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	VERIFICATION PORTE CABINE
62198974	31/07/2006 09:55	31/07/2006 10:10	MELOT Gilles 06200607	ASC BLOQUE AU RC	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE VANTAIL, TOLERIE PORTE PALIERE
62190695	26/07/2006 09:22	26/07/2006 09:50	MAURICE Patrick 06201190	PANNE ASC BLQ / REPETITIF	ARRETE ENTRE ETAGES	REGLAGE LIMITEUR DE VITESSE
62178345	20/07/2006 14:05	20/07/2006 14:17	CAILLAT Thierry 06200608	ASC. BLOQ/ PORTES FONT NAVETTE 1°	AUTRES	REGLAGE PORTE CABINE
62079568	23/05/2006 09:17	23/05/2006 10:40	MELOT Gilles 06200607	PANNE PAS DE PRECISION	ARRETE AU NIVEAU	CHANGEMENT COMPOSANT CONTACTEURS DE MANOEUVRE
62069107	15/05/2006 09:45	15/05/2006 11:00	MELOT Gilles 06200607	PANNE	ARRETE AU NIVEAU	CHANGEMENT COMPOSANT CONTACTEURS DE MANOEUVRE
62034511	12/04/2006 10:36	12/04/2006 11:15	MELOT Gilles 06200607	PANNE / BLOQ AU SSOL + BRUIT AU NIVEAU PORTES	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE PORTES PALIERES
62011697	22/03/2006 08:49	22/03/2006 09:30	DI MAURO ANGELO 06200611	ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM.	ARRETE AU NIVEAU	REMISE A ZERO DISJONCTEUR FORCE OU COLONNE
62004551	09/03/2006 17:22	09/03/2006 18:13	SCARINGELLA Laurent 06200599	ASC. PERSONNES BLOQUÉES	ARRETE ENTRE ETAGES	MISE A L'ARRET COMPOSANT ELECTRIQUE MANOEUVRE
62003717	08/03/2006 09:17	08/03/2006 15:58	MELOT Gilles 06200607	PANNE/ASC BLQ	ARRETE AU NIVEAU	CHANGEMENT COMPOSANT CONTACTEURS DE MANOEUVRE
11329115	04/02/2006 10:13	04/02/2006 10:35	MAURICE PATRICK A1190	ASC BLOQUE	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE DISJONCTEUR FORCE OU COLONNE
11316130	24/01/2006 11:24	24/01/2006 11:50	MELOT GILLES A0607	ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM.	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE SERRURE
11311992	20/01/2006 11:07	20/01/2006 11:30	DI MAURO ANGELO A0611	ASC. À L'ÉTAGE PORTE OUV. -2	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE NAVETTE ET ELECTROCAME VERROU.
11270793	12/12/2005 14:17	12/12/2005 14:25	MELOT GILLES A0607	ASC BLOQ AU -2	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE SERRURE
11238701	14/11/2005 10:54	14/11/2005 11:15	MELOT GILLES A0607	PANNE	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE VERROUILLAGE MECANIQUE
11166118	01/09/2005 18:10	01/09/2005 18:20	MELOT GILLES A0607	PANNE SANS PRECISION	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE EQUIPEMENT GAINÉ
11129663	22/07/2005 13:51	22/07/2005 14:35	MELOT GILLES A0607	ASC. ARRTTT PAR POMPIERS	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE CARTE OPERATEUR
11127417	20/07/2005 10:55	20/07/2005 11:00	MELOT GILLES A0607	ASC. A L'ÉTAGE PORTE OUV RDC	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	VERIFICATION CONTACT PORTE CABINE
11122563	15/07/2005 12:36	15/07/2005 13:15	CARISIO ERIC A0888	PANNE	ARRETE AU NIVEAU	SANS OBJET -
11119321	11/07/2005 17:36	11/07/2005 17:55	MELOT GILLES A0607	PANNE SANS PRECISION	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE VERROUILLAGE MECANIQUE
11090969	17/06/2005 14:32	17/06/2005 15:00	MELOT GILLES A0607	PANNE SANS PRECISION	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE CONTACTEURS DE MANOEUVRE
11295146	04/01/2006 08:54	04/01/2005 09:10	MELOT GILLES A0607	ASC. À L'ÉTAGE PORTE OUV. 2° SS SOL	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE CELLULE, DETECTION

Opérations de maintenance

Mise à jour quotidienne

Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Opérations de maintenance effectuées
04/09/2007 (*)	04/09/2007 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
24/07/2007 (*)	24/07/2007 (*)	L. SCARINGELLA 06200599	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
12/06/2007 (*)	12/06/2007 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
03/05/2007 (*)	03/05/2007 (*)	G. MELOT 06200607	CA : MODULE LÉGAL CABLES - EG : ÉQUIPEMENT GAINÉ - FR : MODULE LÉGAL FREIN - MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION - TR : TREUIL OU MACHINE
20/03/2007 (*)	20/03/2007 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
09/01/2007 (*)	09/01/2007 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
11/12/2006 (*)	11/12/2006 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
30/10/2006 (*)	30/10/2006 (*)	G. MELOT 06200607	MA : MANOEUVRE - MC : MODULE COMPLET - PC : OPÉRATEUR PORTE CABINE - PP : PORTES PALIÈRES - SI : SIGNALISATION
18/09/2006 (*)	18/09/2006 (*)	G. MELOT 06200607	CA : MODULE LÉGAL CABLES - FR : MODULE LÉGAL FREIN - MB : MODULE DE BASE - NE : MODULE LÉGAL NETTOYAGE - PA : MODULE LÉGAL PARACHUTE - SI : SIGNALISATION
07/08/2006 (*)	07/08/2006 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
21/06/2006 (*)	21/06/2006 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
15/05/2006 (*)	15/05/2006 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
03/04/2006 (*)	03/04/2006 (*)	G. MELOT 06200607	CA : MODULE LÉGAL CABLES - EG : ÉQUIPEMENT GAINÉ - FR : MODULE LÉGAL FREIN - MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION - TR : TREUIL OU MACHINE
08/02/2006 (*)	08/02/2006 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - PP : PORTES PALIÈRES
04/01/2006 (*)	04/01/2006 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
09/12/2005 (*)	09/12/2005 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
03/11/2005 (*)	03/11/2005 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
08/10/2005 (*)	08/10/2005 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
07/09/2005 (*)	07/09/2005 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
05/08/2005 (*)	05/08/2005 (*)	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
07/07/2005 (*)	07/07/2005 (*)	G. MELOT 06200607	CA : MODULE LÉGAL CABLES - MB : MODULE DE BASE - NE : MODULE LÉGAL NETTOYAGE
13/06/2005 (*)	13/06/2005 (*)	L. CALLU 06200604	CA : MODULE LÉGAL CABLES - MB : MODULE DE BASE - PC : OPÉRATEUR PORTE CABINE - TR : TREUIL OU MACHINE - TS : SYSTÈME DE TÉLÉSURVEILLANCE
30/05/2005 (*)	30/05/2005 (*)	L. CALLU 06200604	EG : ÉQUIPEMENT GAINÉ - MA : MANOEUVRE - MB : MODULE DE BASE - PA : MODULE LÉGAL PARACHUTE - TR : TREUIL OU MACHINE
25/04/2005 (*)	25/04/2005 (*)	L. CALLU 06200604	EG : ÉQUIPEMENT GAINÉ - MA : MANOEUVRE - MB : MODULE DE BASE - PA : MODULE LÉGAL PARACHUTE - TR : TREUIL OU MACHINE
31/03/2005 (*)	31/03/2005 (*)	G. FERRUS 06199710	MB : MODULE DE BASE

Petits travaux et réparations

Mise à jour quotidienne

Numéro	Date	Nom Matricule Technicien	Description de l'intervention
510053430	06/12/2006	Gilles MELOT 06200607	remplacement coffret commande de porte
510879267	01/12/2006	Laurent CALLU 06200604	DEFAULT DE REOUVERTUE VARIATEUR DE PORTE

Annexe : Légendes des tableaux

Interventions techniques

- Numéro : numéro de référence de l'intervention.
- Date Heure Début : correspond à la date et à l'heure d'arrivée du technicien sur le site.
- Date Heure Fin : correspondent à la date et à l'heure de fin de l'intervention.
- Nom Matricule technicien : coordonnées du technicien ayant assuré l'intervention.
- Description de la demande d'intervention : correspond soit à la description de la panne par la personne ayant appelé le Centre de Contact Clients KONÉ, soit aux informations transmises par le système de télésurveillance de l'ascenseur.
- Constat du technicien à l'arrivée sur le site.
- Description de l'intervention : décrit l'action réalisée par le technicien KONÉ et le composant impacté.

Opérations de maintenance

- Date Heure Début : date et heure de début de l'opération de maintenance. Si (*) est affiché, l'information n'est pas disponible pour cette visite.
- Date Heure Fin : date et heure de fin de l'opération de maintenance. Si (*) est affiché, l'information n'est pas disponible pour cette visite.
- Nom Matricule technicien : coordonnées du technicien ayant assuré l'intervention.
- Opérations de maintenance effectuées : La maintenance de KONÉ est constituée de différents modules de maintenance. Pour plus de détails sur les modules réalisés, merci de vous reporter au plan de maintenance fourni avec votre contrat

Petits travaux et réparations

- Numéro : numéro de référence de l'intervention.
- Date : date de réalisation de l'intervention.
- Nom Matricule technicien : coordonnées du technicien ayant assuré l'intervention.
- Description de l'intervention.