

e-Carnet : votre carnet d'entretien

Liste des installations demandées

N° 10617525 : 3 allée RAYMOND SAVIGNAC - BAT F LE PREMIUM BAT F 38130 ECHIROLLES

Page 2

Adresse de l'installation : **3 allée RAYMOND SAVIGNAC - BAT F LE PREMIUM BAT F 38130
ECHIROLLES**

N° de l'installation : **10617525**

Type d'équipement : Ascenseur (Ascenseur)

N° de contrat de maintenance : 40298284

Date d'édition : 13/10/2008

Votre agence KONÉ : AGENCE DE GRENOBLE

Tél : 04.76.98.41.55

Fax : 04.76.98.41.69

Le carnet d'entretien décrit les interventions réalisées sur l'installation au titre de l'entretien et du dépannage (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat et ses textes d'application)

Interventions techniques suite à :

- un appel au Centre de Contact Clients KONÉ pour dysfonctionnement, panne, personne bloquée ...
- la décision du technicien KONÉ, en complément des opérations de maintenance
- la réception au Centre de Contact Clients KONÉ d'une alarme générée par le système de télésurveillance

Mise à jour quotidienne

Numéro	Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Description de la demande d'intervention	Constat du technicien à l'arrivée sur le site	Description de l'intervention
63684155	06/09/2008 17:03	06/09/2008 17:20	DUCLAUX Florian 06199661	DÉFAUT TS HS MAIS SIRENE SUR TOIT	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	VERIFICATION TELEPHONE EN CABINE
63632346	09/08/2008 10:55	09/08/2008 11:12	FAURE Marc 06199638	PTE PAL RDC NE FERME PAS	AUTRES	NETTOYAGE SEUIL DE PORTE CABINE
63611741	30/07/2008 11:51	30/07/2008 12:15	DI MAURO ANGELO 06200611	BLOQ FERM	ARRETE AU NIVEAU	REMISE A ZERO DISJONCTEUR FORCE OU COLONNE
63377622	05/04/2008 11:06	05/04/2008 11:25	SCARINGELLA Laurent 06200599	ASC. PERSONNES BLOQUÉES	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE SERRURE
63327208	11/03/2008 09:05	11/03/2008 09:30	MELOT Gilles 06200607	ASC. NE VA PAS AU BON ÉTG	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	VERIFICATION SELECTION GAINÉ
63297501	25/02/2008 11:42	25/02/2008 11:53	SCARINGELLA Laurent 06200599	A L'ÉTAGE PORTE OUV. AU -1	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	VERIFICATION PORTES PALIERES
63178055	25/12/2007 15:28	25/12/2007 16:22	GUERROUI Samy 06200606	PANNE	AUTRES	REGLAGE DISJONCTEUR FORCE OU COLONNE
63072339	05/11/2007 18:04	05/11/2007 18:15	MELOT Gilles 06200607	PANNE	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	VERIFICATION PORTE CABINE
63062373	30/10/2007 18:42	30/10/2007 19:00	SCARINGELLA Laurent 06200599	ASC. DÉFAUT DE PORTE SS SOL DEFFAUT FERMETURE	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	VERIFICATION PORTES PALIERES
63058267	29/10/2007 10:37	29/10/2007 10:50	MELOT Gilles 06200607	ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM.	ARRETE AU NIVEAU	VERIFICATION PORTE CABINE

Numéro	Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Description de la demande d'intervention	Constat du technicien à l'arrivée sur le site	Description de l'intervention
62993395	27/09/2007 09:18	27/09/2007 09:30	MELOT Gilles 06200607	ASC. À L'ÉTAGE PORTE OUV.3EME	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE SERRURE
62933537	27/08/2007 18:03	27/08/2007 18:20	MELOT Gilles 06200607	ASC. PERSONNES BLOQUÉES	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE SERRURE
62839165	06/07/2007 11:22	06/07/2007 11:45	ZENUCCHI Jean Claude 06201701	ASC. PERSONNES BLOQUÉES / DELAI 35 MIN	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE TRANSMISSION OPERATEUR
62661662	08/04/2007 10:44	08/04/2007 11:40	GUERROUI Samy 06200606	ASC. À L'ÉTAGE PORTE OUV.2SS	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	VERIFICATION PORTES PALIERES
62463510	25/12/2006 14:16	25/12/2006 14:40	GUERROUI Samy 06200606	ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM.	AUTRES	REGLAGE DISJONCTEUR FORCE OU COLONNE
62462850	24/12/2006 16:51	24/12/2006 17:15	SCARINGELLA Laurent 06200599	ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM.	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	VERIFICATION PORTES PALIERES
62418183	01/12/2006 14:48	01/12/2006 16:00	MELOT Gilles 06200607	BLOQUE AU 4E PTE S OUVRE ET SE FERME	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE CONTACT DE PORTE OU DE SERRURE
62415817	30/11/2006 14:24	30/11/2006 16:00	MELOT Gilles 06200607	ASC. DISJONCTÉ	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE CARTE OPERATEUR
62408358	27/11/2006 10:00	27/11/2006 10:25	MELOT Gilles 06200607	ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM.	ARRETE AU NIVEAU	VERIFICATION CONTACT PORTE CABINE
62407177	26/11/2006 10:15	26/11/2006 10:55	GUERROUI Samy 06200606	ASC. RETOMBÉ EN PANNE	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE CONTACT PORTE CABINE
62405829	25/11/2006 10:07	25/11/2006 10:30	DI MAURO ANGELO 06200611	PANNE	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	NETTOYAGE CONTACT DE PORTE OU DE SERRURE
62356068	30/10/2006 10:29	30/10/2006 10:30	MELOT Gilles 06200607	PANNE	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE DISJONCTEUR FORCE OU COLONNE
62353626	27/10/2006 15:54	27/10/2006 16:10	MELOT Gilles 06200607	ASC. PORTES FONT NAVETTE 1ER	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE SERRURE
62229360	19/08/2006 11:09	19/08/2006 11:20	GUERROUI Samy 06200606	PANNE	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	VERIFICATION PORTE CABINE
62198974	31/07/2006 09:55	31/07/2006 10:10	MELOT Gilles 06200607	ASC BLOQUE AU RC	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE VANTAIL,TOLERIE PORTE PALIERE
62190695	26/07/2006 09:22	26/07/2006 09:50	MAURICE Patrick 06201190	PANNE ASC BLQ / REPETITIF	ARRETE ENTRE ETAGES	REGLAGE LIMITEUR DE VITESSE
62178345	20/07/2006 14:05	20/07/2006 14:17	CAILLAT Thierry 06200608	ASC.BLOQ/ PORTES FONT NAVETTE 1°	AUTRES	REGLAGE PORTE CABINE
62079568	23/05/2006 09:17	23/05/2006 10:40	MELOT Gilles 06200607	PANNE PAS DE PRECISION	ARRETE AU NIVEAU	CHANGEMENT COMPOSANT CONTACTEURS DE MANOEUVRE
62069107	15/05/2006 09:45	15/05/2006 11:00	MELOT Gilles 06200607	PANNE	ARRETE AU NIVEAU	CHANGEMENT COMPOSANT CONTACTEURS DE MANOEUVRE
62034511	12/04/2006 10:36	12/04/2006 11:15	MELOT Gilles 06200607	PANNE / BLOQ AU SSOL + BRUIT AU NIVEAU PORTES	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE PORTES PALIERES
62011697	22/03/2006 08:49	22/03/2006 09:30	DI MAURO ANGELO 06200611	ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM.	ARRETE AU NIVEAU	REMISE A ZERO DISJONCTEUR FORCE OU COLONNE
62004551	09/03/2006 17:22	09/03/2006 18:13	SCARINGELLA Laurent 06200599	ASC. PERSONNES BLOQUÉES	ARRETE ENTRE ETAGES	MISE A L'ARRET COMPOSANT ELECTRIQUE MANOEUVRE
62003717	08/03/2006 09:17	08/03/2006 15:58	MELOT Gilles 06200607	PANNE/ASC BLQ	ARRETE AU NIVEAU	CHANGEMENT COMPOSANT CONTACTEURS DE MANOEUVRE
11329115	04/02/2006 10:13	04/02/2006 10:35	MAURICE PATRICK A1190	ASC BLOQUE	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE DISJONCTEUR FORCE OU COLONNE
11316130	24/01/2006 11:24	24/01/2006 11:50	MELOT GILLES A0607	ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM.	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE SERRURE

Numéro	Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Description de la demande d'intervention	Constat du technicien à l'arrivée sur le site	Description de l'intervention
11311992	20/01/2006 11:07	20/01/2006 11:30	DI MAURO ANGELO A0611	ASC. À L'ÉTAGE PORTE OUV. -2	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE NAVETTE ET ELECTROCAME VERROU.
11270793	12/12/2005 14:17	12/12/2005 14:25	MELOT GILLES A0607	ASC BLOQ AU -2	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE SERRURE
11238701	14/11/2005 10:54	14/11/2005 11:15	MELOT GILLES A0607	PANNE	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE VERROUILLAGE MECANIQUE

Opérations de maintenance

Mise à jour quotidienne

Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Opérations de maintenance effectuées
09/09/2008 11:20	09/09/2008 11:58	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
22/07/2008 09:25	22/07/2008 10:01	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
09/06/2008 14:00	09/06/2008 14:39	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
28/04/2008 16:00	28/04/2008 17:05	G. MELOT 06200607	CA : MODULE LÉGAL CABLES - EG : ÉQUIPEMENT GAINÉ - FR : MODULE LÉGAL FREIN - MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION - TR : TREUIL OU MACHINE
17/03/2008 10:30	17/03/2008 10:58	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
04/02/2008 14:10	04/02/2008 14:45	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
17/01/2008 11:00	17/01/2008 11:23	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
26/11/2007 14:15	26/11/2007 15:12	G. MELOT 06200607	MA : MANOEUVRE - MC : MODULE COMPLET - PC : OPÉRATEUR PORTE CABINE - PP : PORTES PALIÈRES - SI : SIGNALISATION
16/10/2007 08:35	16/10/2007 10:05	G. MELOT 06200607	CA : MODULE LÉGAL CABLES - FR : MODULE LÉGAL FREIN - MB : MODULE DE BASE - NE : MODULE LÉGAL NETTOYAGE - PA : MODULE LÉGAL PARACHUTE - SI : SIGNALISATION
04/09/2007 14:15	04/09/2007 14:45	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
24/07/2007 14:15	24/07/2007 14:36	L. SCARINGELLA 06200599	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
12/06/2007 09:45	12/06/2007 10:15	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
03/05/2007 10:10	03/05/2007 11:00	G. MELOT 06200607	CA : MODULE LÉGAL CABLES - EG : ÉQUIPEMENT GAINÉ - FR : MODULE LÉGAL FREIN - MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION - TR : TREUIL OU MACHINE
20/03/2007 16:30	20/03/2007 17:00	G. MELOT 06200607	SI : SIGNALISATION - MB : MODULE DE BASE
09/01/2007 08:30	09/01/2007 08:50	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
11/12/2006 10:15	11/12/2006 10:50	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
30/10/2006 10:00	30/10/2006 10:55	G. MELOT 06200607	MA : MANOEUVRE - MC : MODULE COMPLET - PC : OPÉRATEUR PORTE CABINE - PP : PORTES PALIÈRES - SI : SIGNALISATION
18/09/2006 15:45	18/09/2006 16:45	G. MELOT 06200607	CA : MODULE LÉGAL CABLES - FR : MODULE LÉGAL FREIN - MB : MODULE DE BASE - NE : MODULE LÉGAL NETTOYAGE - PA : MODULE LÉGAL PARACHUTE - SI : SIGNALISATION
07/08/2006 11:30	07/08/2006 11:55	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
21/06/2006 14:00	21/06/2006 14:25	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
15/05/2006 11:05	15/05/2006 11:30	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
03/04/2006 15:00	03/04/2006 16:30	G. MELOT 06200607	CA : MODULE LÉGAL CABLES - EG : ÉQUIPEMENT GAINÉ - FR : MODULE LÉGAL FREIN - MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION - TR : TREUIL OU MACHINE

Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Opérations de maintenance effectuées
08/02/2006 10:30	08/02/2006 11:00	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - PP : PORTES PALIÈRES
04/01/2006 08:30	04/01/2006 09:00	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
09/12/2005 11:00	09/12/2005 11:30	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
03/11/2005 10:00	03/11/2005 10:30	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
08/10/2005 09:00	08/10/2005 09:30	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
07/09/2005 10:30	07/09/2005 11:00	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
05/08/2005 11:15	05/08/2005 12:00	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
07/07/2005 10:00	07/07/2005 10:45	G. MELOT 06200607	CA : MODULE LÉGAL CABLES - MB : MODULE DE BASE - NE : MODULE LÉGAL NETTOYAGE
13/06/2005 21:35	13/06/2005 22:23	L. CALLU 06200604	CA : MODULE LÉGAL CABLES - MB : MODULE DE BASE - PC : OPÉRATEUR PORTE CABINE - TR : TREUIL OU MACHINE - TS : SYSTÈME DE TÉLÉSURVEILLANCE
30/05/2005	30/05/2005	L. CALLU 06200604	EG : ÉQUIPEMENT GAINÉ - MA : MANOEUVRE - MB : MODULE DE BASE - PA : MODULE LÉGAL PARACHUTE - TR : TREUIL OU MACHINE
25/04/2005	25/04/2005	L. CALLU 06200604	MA : MANOEUVRE - MB : MODULE DE BASE - PA : MODULE LÉGAL PARACHUTE - TR : TREUIL OU MACHINE - EG : ÉQUIPEMENT GAINÉ
31/03/2005	31/03/2005	G. FERRUS 06199710	MB : MODULE DE BASE

Petits travaux et réparations

Mise à jour quotidienne

Numéro	Date	Nom Matricule Technicien	Description de l'intervention
508767985	28/03/2007	Denis GAVINET 06201088	enquête lecteur sprint 103SP numero 157
510053430	06/12/2006	Gilles MELOT 06200607	remplacement coffret commande de porte
510879267	01/12/2006	Laurent CALLU 06200604	DEFAUT DE REOUVERTUE VARIATEUR DE PORTE

Annexe : Légendes des tableaux

Interventions techniques

- Numéro : numéro de référence de l'intervention.
- Date Heure Début : correspond à la date et à l'heure d'arrivée du technicien sur le site.
- Date Heure Fin : correspondent à la date et à l'heure de fin de l'intervention.
- Nom Matricule technicien : coordonnées du technicien ayant assuré l'intervention.
- Description de la demande d'intervention : correspond soit à la description de la panne par la personne ayant appelé le Centre de Contact Clients KONÉ, soit aux informations transmises par le système de télésurveillance de l'ascenseur.
- Constat du technicien à l'arrivée sur le site.
- Description de l'intervention : décrit l'action réalisée par le technicien KONÉ et le composant impacté.

Opérations de maintenance

- Date Heure Début : date et heure de début de l'opération de maintenance. Si (*) est affiché, l'information n'est pas disponible pour cette visite.
- Date Heure Fin : date et heure de fin de l'opération de maintenance. Si (*) est affiché, l'information n'est pas disponible pour cette visite.
- Nom Matricule technicien : coordonnées du technicien ayant assuré l'intervention.
- Opérations de maintenance effectuées : La maintenance de KONÉ est constituée de différents modules de maintenance. Pour plus de détails sur les modules réalisés, merci de vous reporter au plan de maintenance fourni avec votre contrat

Petits travaux et réparations

- Numéro : numéro de référence de l'intervention.
- Date : date de réalisation de l'intervention.
- Nom Matricule technicien : coordonnées du technicien ayant assuré l'intervention.
- Description de l'intervention.

Travaux de modernisation

- Numéro : Numéro de référence de l'intervention.
- Date : date de réalisation de l'intervention
- Description de l'intervention.