

Adresse de l'installation : **3 allée RAYMOND SAVIGNAC - BAT F LE PREMIUM BAT F 38130
ECHIROLLES**

N° de l'installation : **10617525**

Type d'équipement : Ascenseur (Ascenseur)

N° de contrat de maintenance : 40298284

Date d'édition : 11/02/2009

Votre agence KONÉ : AGENCE DE GRENOBLE 284

Tél : 04.76.68.54.57

Fax : 04.76.98.41.69

Le carnet d'entretien décrit les interventions réalisées sur l'installation au titre de l'entretien et du dépannage (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat et ses textes d'application)

Interventions techniques suite à :

- un appel au Centre de Contact Clients KONÉ pour dysfonctionnement, panne, personne bloquée ...
- la décision du technicien KONÉ, en complément des opérations de maintenance
- la réception au Centre de Contact Clients KONÉ d'une alarme générée par le système de télésurveillance

Mise à jour quotidienne

Numéro	Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Description de la demande d'intervention	Constat du technicien à l'arrivée sur le site	Description de l'intervention
63816867	10/11/2008 15:55	10/11/2008 16:05	SCARINGELLA Laurent 06200599	ASC DISJONCTE	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	VERIFICATION DISJONCTEUR FORCE OU COLONNE
63787904	27/10/2008 16:20	27/10/2008 17:55	DI MAURO ANGELO 06200611	ASC. ÉCLAIR. CAB. PARTIEL	AUTRES	CHANGEMENT COMPOSANT ECLAIRAGE CABINE
63684155	06/09/2008 17:03	06/09/2008 17:20	DUCLAUX Florian 06199661	DÉFAUT TS HS MAIS SIRENE SUR TOIT	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	VERIFICATION TELEPHONE EN CABINE
63632346	09/08/2008 10:55	09/08/2008 11:12	FAURE Marc 06199638	PTE PAL RDC NE FERME PAS	AUTRES	NETTOYAGE SEUIL DE PORTE CABINE
63611741	30/07/2008 11:51	30/07/2008 12:15	DI MAURO ANGELO 06200611	BLOQ FERM	ARRETE AU NIVEAU	REMISE A ZERO DISJONCTEUR FORCE OU COLONNE
63377622	05/04/2008 11:06	05/04/2008 11:25	SCARINGELLA Laurent 06200599	ASC. PERSONNES BLOQUÉES	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE SERRURE
63327208	11/03/2008 09:05	11/03/2008 09:30	MELOT Gilles 06200607	ASC. NE VA PAS AU BON ÉTG	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	VERIFICATION SELECTION GAINÉ
63297501	25/02/2008 11:42	25/02/2008 11:53	SCARINGELLA Laurent 06200599	A L'ÉTAGE PORTE OUV. AU -1	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	VERIFICATION PORTES PALIERES
63178055	25/12/2007 15:28	25/12/2007 16:22	GUERROUI Samy 06200606	PANNE	AUTRES	REGLAGE DISJONCTEUR FORCE OU COLONNE
63072339	05/11/2007 18:04	05/11/2007 18:15	MELOT Gilles 06200607	PANNE	FONCTIONNE A L'ARRIVEE	VERIFICATION PORTE CABINE

Numéro	Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Description de la demande d'intervention	Constat du technicien à l'arrivée sur le site	Description de l'intervention
63062373	30/10/2007 18:42	30/10/2007 19:00	SCARINGELLA Laurent 06200599	ASC. DÉFAUT DE PORTE SS SOL DEFFAUT FERMETURE	FONCTION NE A L'ARRIVEE	VERIFICATION PORTES PALIERES
63058267	29/10/2007 10:37	29/10/2007 10:50	MELOT Gilles 06200607	ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM.	ARRETE AU NIVEAU	VERIFICATION PORTE CABINE
62993395	27/09/2007 09:18	27/09/2007 09:30	MELOT Gilles 06200607	ASC. À L'ÉTAGE PORTE OUV.3EME	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE SERRURE
62933537	27/08/2007 18:03	27/08/2007 18:20	MELOT Gilles 06200607	ASC. PERSONNES BLOQUÉES	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE SERRURE
62839165	06/07/2007 11:22	06/07/2007 11:45	ZENUCCHI Jean Claude 06201701	ASC. PERSONNES BLOQUÉES / DELAI 35 MIN	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE TRANSMISSION OPERATEUR
62661662	08/04/2007 10:44	08/04/2007 11:40	GUERROUI Samy 06200606	ASC. À L'ÉTAGE PORTE OUV.2SS	FONCTION NE A L'ARRIVEE	VERIFICATION PORTES PALIERES
62463510	25/12/2006 14:16	25/12/2006 14:40	GUERROUI Samy 06200606	ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM.	AUTRES	REGLAGE DISJONCTEUR FORCE OU COLONNE
62462850	24/12/2006 16:51	24/12/2006 17:15	SCARINGELLA Laurent 06200599	ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM.	FONCTION NE A L'ARRIVEE	VERIFICATION PORTES PALIERES
62418183	01/12/2006 14:48	01/12/2006 16:00	MELOT Gilles 06200607	BLOQUE AU 4E PTE S OUVRE ET SE FERME	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE CONTACT DE PORTE OU DE SERRURE
62415817	30/11/2006 14:24	30/11/2006 16:00	MELOT Gilles 06200607	ASC. DISJONCTÉ	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE CARTE OPERATEUR
62408358	27/11/2006 10:00	27/11/2006 10:25	MELOT Gilles 06200607	ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM.	ARRETE AU NIVEAU	VERIFICATION CONTACT PORTE CABINE
62407177	26/11/2006 10:15	26/11/2006 10:55	GUERROUI Samy 06200606	ASC. RETOMBÉ EN PANNE	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE CONTACT PORTE CABINE
62405829	25/11/2006 10:07	25/11/2006 10:30	DI MAURO ANGELO 06200611	PANNE	FONCTION NE A L'ARRIVEE	NETTOYAGE CONTACT DE PORTE OU DE SERRURE
62356068	30/10/2006 10:29	30/10/2006 10:30	MELOT Gilles 06200607	PANNE	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE DISJONCTEUR FORCE OU COLONNE
62353626	27/10/2006 15:54	27/10/2006 16:10	MELOT Gilles 06200607	ASC. PORTES FONT NAVETTE 1ER	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE SERRURE
62229360	19/08/2006 11:09	19/08/2006 11:20	GUERROUI Samy 06200606	PANNE	FONCTION NE A L'ARRIVEE	VERIFICATION PORTE CABINE
62198974	31/07/2006 09:55	31/07/2006 10:10	MELOT Gilles 06200607	ASC BLOQUE AU RC	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE VANTAIL,TOLERIE PORTE PALIERE
62190695	26/07/2006 09:22	26/07/2006 09:50	MAURICE Patrick 06201190	PANNE ASC BLQ / REPETITIF	ARRETE ENTRE ETAGES	REGLAGE LIMITEUR DE VITESSE
62178345	20/07/2006 14:05	20/07/2006 14:17	CAILLAT Thierry 06200608	ASC.BLOQ/ PORTES FONT NAVETTE 1°	AUTRES	REGLAGE PORTE CABINE
62079568	23/05/2006 09:17	23/05/2006 10:40	MELOT Gilles 06200607	PANNE PAS DE PRECISION	ARRETE AU NIVEAU	CHANGEMENT COMPOSANT CONTACTEURS DE MANOEUVRE
62069107	15/05/2006 09:45	15/05/2006 11:00	MELOT Gilles 06200607	PANNE	ARRETE AU NIVEAU	CHANGEMENT COMPOSANT CONTACTEURS DE MANOEUVRE
62034511	12/04/2006 10:36	12/04/2006 11:15	MELOT Gilles 06200607	PANNE / BLOQ AU SSOL + BRUIT AU NIVEAU PORTES	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE PORTES PALIERES
62011697	22/03/2006 08:49	22/03/2006 09:30	DI MAURO ANGELO 06200611	ASC. À L'ÉTAGE PORTE FERM.	ARRETE AU NIVEAU	REMISE A ZERO DISJONCTEUR FORCE OU COLONNE
62004551	09/03/2006 17:22	09/03/2006 18:13	SCARINGELLA Laurent 06200599	ASC. PERSONNES BLOQUÉES	ARRETE ENTRE ETAGES	MISE A L'ARRET COMPOSANT ELECTRIQUE MANOEUVRE

Numéro	Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Description de la demande d'intervention	Constat du technicien à l'arrivée sur le site	Description de l'intervention
62003717	08/03/2006 09:17	08/03/2006 15:58	MELOT Gilles 06200607	PANNE/ASC BLQ	ARRETE AU NIVEAU	CHANGEMENT COMPOSANT CONTACTEURS DE MANOEUVRE

Opérations de maintenance

Mise à jour quotidienne

Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Opérations de maintenance effectuées
26/11/2008 14:00	26/11/2008 15:16	G. MELOT 06200607	MA : MAN OEUVRE - PC : OPÉRATEUR PORTE CABINE - MC : MODULE COMPLET - PP : PORTES PALIÈRES - SI : SIGNALISATION
14/10/2008 14:00	14/10/2008 15:28	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - FR : MODULE LÉGAL FREIN - NE : MODULE LÉGAL NETTOYAGE - CA : MODULE LÉGAL CABLES - SI : SIGNALISATION - PA : MODULE LÉGAL PARACHUTE
09/09/2008 11:20	09/09/2008 11:58	G. MELOT 06200607	SI : SIGNALISATION - MB : MODULE DE BASE
22/07/2008 09:25	22/07/2008 10:01	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
09/06/2008 14:00	09/06/2008 14:39	G. MELOT 06200607	SI : SIGNALISATION - MB : MODULE DE BASE
28/04/2008 16:00	28/04/2008 17:05	G. MELOT 06200607	EG : ÉQUIPEMENT GAINÉ - CA : MODULE LÉGAL CABLES - MB : MODULE DE BASE - TR : TREUIL OU MACHINE - FR : MODULE LÉGAL FREIN - SI : SIGNALISATION
17/03/2008 10:30	17/03/2008 10:58	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
04/02/2008 14:10	04/02/2008 14:45	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
17/01/2008 11:00	17/01/2008 11:23	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
26/11/2007 14:15	26/11/2007 15:12	G. MELOT 06200607	PP : PORTES PALIÈRES - SI : SIGNALISATION - MA : MAN OEUVRE - MC : MODULE COMPLET - PC : OPÉRATEUR PORTE CABINE
16/10/2007 08:35	16/10/2007 10:05	G. MELOT 06200607	PA : MODULE LÉGAL PARACHUTE - CA : MODULE LÉGAL CABLES - NE : MODULE LÉGAL NETTOYAGE - MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION - FR : MODULE LÉGAL FREIN
04/09/2007 14:15	04/09/2007 14:45	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
24/07/2007 14:15	24/07/2007 14:36	L. SCARINGELLA 06200599	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
12/06/2007 09:45	12/06/2007 10:15	G. MELOT 06200607	SI : SIGNALISATION - MB : MODULE DE BASE
03/05/2007 10:10	03/05/2007 11:00	G. MELOT 06200607	TR : TREUIL OU MACHINE - EG : ÉQUIPEMENT GAINÉ - FR : MODULE LÉGAL FREIN - SI : SIGNALISATION - CA : MODULE LÉGAL CABLES - MB : MODULE DE BASE
20/03/2007 16:30	20/03/2007 17:00	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
09/01/2007 08:30	09/01/2007 08:50	G. MELOT 06200607	SI : SIGNALISATION - MB : MODULE DE BASE
11/12/2006 10:15	11/12/2006 10:50	G. MELOT 06200607	SI : SIGNALISATION - MB : MODULE DE BASE
30/10/2006 10:00	30/10/2006 10:55	G. MELOT 06200607	MA : MAN OEUVRE - MC : MODULE COMPLET - PC : OPÉRATEUR PORTE CABINE - SI : SIGNALISATION - PP : PORTES PALIÈRES
18/09/2006 15:45	18/09/2006 16:45	G. MELOT 06200607	NE : MODULE LÉGAL NETTOYAGE - PA : MODULE LÉGAL PARACHUTE - CA : MODULE LÉGAL CABLES - FR : MODULE LÉGAL FREIN - MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
07/08/2006 11:30	07/08/2006 11:55	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
21/06/2006 14:00	21/06/2006 14:25	G. MELOT 06200607	SI : SIGNALISATION - MB : MODULE DE BASE
15/05/2006 11:05	15/05/2006 11:30	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION

Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Opérations de maintenance effectuées
03/04/2006 15:00	03/04/2006 16:30	G. MELOT 06200607	FR : MODULE LÉGAL FREIN - CA : MODULE LÉGAL CABLES - EG : ÉQUIPEMENT GAINÉ - TR : TREUIL OU MACHINE - SI : SIGNALISATION - MB : MODULE DE BASE
08/02/2006 10:30	08/02/2006 11:00	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - PP : PORTES PALIÈRES
04/01/2006 08:30	04/01/2006 09:00	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
09/12/2005 11:00	09/12/2005 11:30	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
03/11/2005 10:00	03/11/2005 10:30	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
08/10/2005 09:00	08/10/2005 09:30	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
07/09/2005 10:30	07/09/2005 11:00	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
05/08/2005 11:15	05/08/2005 12:00	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE
07/07/2005 10:00	07/07/2005 10:45	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - NE : MODULE LÉGAL NETTOYAGE - CA : MODULE LÉGAL CABLES
13/06/2005 21:35	13/06/2005 22:23	L. CALLU 06200604	CA : MODULE LÉGAL CABLES - MB : MODULE DE BASE - PC : OPÉRATEUR PORTE CABINE - TR : TREUIL OU MACHINE - TS : SYSTÈME DE TÉLÉSURVEILLANCE
30/05/2005	30/05/2005	L. CALLU 06200604	MB : MODULE DE BASE - PA : MODULE LÉGAL PARACHUTE - TR : TREUIL OU MACHINE - EG : ÉQUIPEMENT GAINÉ - MA : MANŒUVRE
25/04/2005	25/04/2005	L. CALLU 06200604	MA : MANŒUVRE - MB : MODULE DE BASE - PA : MODULE LÉGAL PARACHUTE - EG : ÉQUIPEMENT GAINÉ - TR : TREUIL OU MACHINE
31/03/2005	31/03/2005	G. FERRUS 06199710	MB : MODULE DE BASE

Petits travaux et réparations

Mise à jour quotidienne

Número	Date	Nom Matricule Technicien	Description de l'intervention
508767985	28/03/2007	Denis GAVINET 06201088	enquête lecteur sprint 103SP numero 157
510879267	01/12/2006	Laurent CALLU 06200604	DEFAUT DE REOUVERTURE VARIATEUR DE PORTE
510053430	06/12/2006	Gilles MELOT 06200607	remplacement coffret commande de porte