

Adresse de l'installation : **3 allée RAYMOND SAVIGNAC - BAT F LE PREMIUM BAT F 38130
ECHIROLLES**

N° de l'installation : **10617525**

Type d'équipement : Ascenseur (Ascenseur)

N° de contrat de maintenance : 40298284

Date d'édition : 11/02/2009

Votre agence KONÉ : AGENCE DE GRENOBLE 284

Tél : 04.76.68.54.57

Fax : 04.76.98.41.69

Le carnet d'entretien décrit les interventions réalisées sur l'installation au titre de l'entretien et du dépannage (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat et ses textes d'application)

Interventions techniques suite à :

- un appel au Centre de Contact Clients KONÉ pour dysfonctionnement, panne, personne bloquée ...
- la décision du technicien KONÉ, en complément des opérations de maintenance
- la réception au Centre de Contact Clients KONÉ d'une alarme générée par le système de télésurveillance

Mise à jour quotidienne

Numéro	Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Description de la demande d'intervention	Constat du technicien à l'arrivée sur le site	Description de l'intervention
--------	------------------	----------------	--------------------------	--	---	-------------------------------

Opérations de maintenance

Mise à jour quotidienne

Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Opérations de maintenance effectuées
12/01/2009 14:35	12/01/2009 15:12	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION

Petits travaux et réparations

Mise à jour quotidienne

Numéro	Date	Nom Matricule Technicien	Description de l'intervention
--------	------	--------------------------	-------------------------------