

Adresse de l'installation : **29rue ETIENNE D'ORVES - BAT G LE PREMIUM BAT G 38130 ECHIROLLES**

N° de l'installation : **10620865**

Type d'équipement : Ascenseur ( Ascenseur )

N° de contrat de maintenance : 40298360

Date d'édition : 22/05/2009

Votre agence KONÉ : AGENCE DE GRENOBLE 284

Tél : 04.76.68.54.57

Fax : 04.76.98.41.69

Le carnet d'entretien décrit les interventions réalisées sur l'installation au titre de l'entretien et du dépannage ( Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat et ses textes d'application )

### Interventions techniques suite à :

- un appel au Centre de Contact Clients KONÉ pour dysfonctionnement, panne, personne bloquée ...
- la décision du technicien KONÉ, en complément des opérations de maintenance
- la réception au Centre de Contact Clients KONÉ d'une alarme générée par le système de télésurveillance

*Mise à jour quotidienne*

Numéro	Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Description de la demande d'intervention	Constat du technicien à l'arrivée sur le site	Description de l'intervention
64175852	05/05/2009 17:20	05/05/2009 18:10	MELOT Gilles 06200607	ASC PERSONNE BLOQUÉE AVEC 2 ENFANTS	ARRETE AU NIVEAU	REGLAGE SERRURE

### Opérations de maintenance

*Mise à jour quotidienne*

Date Heure Début	Date Heure Fin	Nom Matricule Technicien	Opérations de maintenance effectuées
29/04/2009 16:15	29/04/2009 17:12	G. MELOT 06200607	FR : MODULE LÉGAL FREIN - EG : ÉQUIPEMENT GAINÉ - SI : SIGNALISATION - TR : TREUIL OU MACHINE - CA : MODULE LÉGAL CABLES - MB : MODULE DE BASE
18/03/2009 14:45	18/03/2009 15:12	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION
12/01/2009 14:00	12/01/2009 14:36	G. MELOT 06200607	MB : MODULE DE BASE - SI : SIGNALISATION

### Petits travaux et réparations

*Mise à jour quotidienne*

Numéro	Date	Nom Matricule Technicien	Description de l'intervention
--------	------	--------------------------	-------------------------------